DRINKING WATER ANALYSES FROM 300 AREA AND FFTF

(pCi/ℓ)

Date	Alpha	Beta	^{3}H	^{22}Na	^{60}Co	^{89}Sr	^{90}Sr
315 BLDG.							
6/7/82-8/30/82	0.43 ± 0.40	-0.93 ± 5.1	244 ± 315		0.09 ± 0.83	0.05 ± 0.16	0.15 ± 0.08
8/30/82-11/22-82	0.66 ± 0.45						
FFTF							
8/30/82	0.19 ± 0.34	9.9 ± 6.2	18,900 ± 693	0.42 ± 0.41	0.98 ± 0.63	-0.08 ± 0.10	0.10 ± 0.04
11/17/82	0.89 ± 0.56	5.9 ± 5.8	14,700 ± 139				

Date	^{106}Ru	^{137}Cs	^{226}Ra	^{228}Ra	U
315 BLDG.					
6/7/82-8/30-82		0.58 ± 0.99	0.04 ± 0.02	0.005 ± 0.01	0.44 ± 0.15
8/30/82-11/22-82					0.71 ± 0.25
FFTF					
8/30/82	0.0 ± 5.2	1.1 ± 0.66	0.005 ± 0.012	0.0014 ± 0.0012	
11/17/82					

0KEBH000 JO