Observations During Pumping/Recovery

16" PW #2
page 2

1700hrs

Time			Water Level	Drawdown	Pumping Rate	Remarks
Hour	Min.	Sec.	Ft. Below M.P.	Feet	G P M	Other Tests
17	05	30	11.83	.51	1931 gpm	- 1952 gpm
17	40	30	11.84	.52		
18	08	30	11.90	.58		
18	38	00	11.89	.57		
19	06	00	11.94	.62		
19	36	30	11.92	.60		
20	06	00	11.95	.63		
21	07	30	11.99	.67		
22	08	00	11.98	.66		
23	06	00	12.01	69		
23	06	30	12.01	.69		
01	12	00	12.03	.71		
02	11	30	12.07	.75		
04	15	30	12.07	.75		
06	11	30	12.10	78		
RECOVERY RATES			(START 7:07		(Pump time ~~start~~ shutdown 0631)	
7:47			11.95	.53		
8:24			11.73	.41		
9:26			11.63	.31		

12.10
11.32
78

63
11.32
.31